

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: Горшенина Наталья Владимировна - государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(а):

Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Организационно-распорядительный документ руководителя о назначении ответственного за электрохозяйство отсутствует	п. 1.2.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович
2.	Организационно-распорядительный документ руководителя о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство отсутствует	п. 1.2.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович
3.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его обязанностей по организации обслуживания электроустановок и ликвидации аварийных ситуаций отсутствует	п. 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович
4.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его обязанностей по контролю наличия, своевременной проверки и испытаний средств защиты в электроустановках и инструмента отсутствует	п. 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович
5.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его обязанностей по обеспечению проверки электрических схем на предмет соответствия фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года или перед вводом нового оборудования с отметкой на схемах отсутствует	п. 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович
6.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его обязанностей по пересмотру инструкций и электрических схем не реже 1 раза в 3 года отсутствует	п. 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович
7.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его обязанностей по обеспечению установленного порядка допуска в эксплуатацию новых реконструированных электроустановок отсутствует	п. 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович
8.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его обязанностей по организации разработки и ведению	п. 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович

	документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок отсутствует	стрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	вел Владимирович
9.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его обязанностей по организации безопасного проведения работ в электроустановках отсутствует	п. 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович
10.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его обязанностей по обеспечению своевременного и качественного выполнения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок отсутствует	п. 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович
11.	Прохождение ответственным за электрохозяйство проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности не обеспечено	п. 1.2.7 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович
12.	Прохождение заместителем ответственного за электрохозяйство проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности не обеспечено	п. 1.2.7 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович
13.	Утвержденный перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности отсутствует	п. 1.4.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович
14.	Покрытие пола в закрытых распределительных устройствах не защищено от образования цементной пыли	п.2.2.10 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович
15.	Оформление работ в действующих электроустановках перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем не проводится	п. 4.1, п. 4.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н).	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович
16.	Перечень работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В, подписанный ответственным за электрохозяйство и утвержденный руководителем организации, в котором указаны небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации отсутствует	п. 8.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н).	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович
17.	В перечне работ в порядке текущей эксплуатации указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично отсутствуют	п. 8.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н).	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович
18.	В перечне работ в порядке текущей эксплуатации указания о порядке учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации отсутствуют	п. 8.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н).	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович
19.	Графики работ по очистке светильников, осмотру сети электрического освещения и ремонту электрического освещения отсутствуют	п.2.12.12 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение руководителя Средне-Поволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 03.09.2018 г. № 2732-р.
2. Копия приказа «О приеме работника на работу» № 170 от 02.08.2011
3. Предписание № 11-738-09-18-054-П от 21.09.2018
4. Уведомление о вручении документов от 18.09.2018
5. Фотоприложение на 5 листах

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
Ульяновского регионального отдела по надзору
за промышленной и энергетической безопасностью

Горшенина Н.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 21 ” сентября 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)