



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

**СРЕДНЕ-ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И  
АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136 «А», телефон (факс): (846) 933-07-12, E-mail: [samara@srpov.gosnadzor.ru](mailto:samara@srpov.gosnadzor.ru)  
Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписание № 11-738-09-18-054-П**

432034, Ульяновская область,  
г. Ульяновск, проспект 50-летия  
ВЛКСМ, д. 19

(место проведения проверки)

“ 21 ” сентября 20 18 г.  
(дата составления предписания)

Я, Горшенина Наталья Владимировна – государственный инспектор Ульяновского регионального отдела по надзору за промышленной и энергетической безопасностью, на основании акта проверки от «21» сентября 2018 г. № 11-738-09-18-054-П, составленного в отношении Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы искусств имени А.В. Варламова (сокращенное наименование – МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова), юридический адрес – 432034, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 19; ИНН 7327020294, ОГРН 1027301492184

(наименование юридического лица или Ф.И.О. должностного лица, юридический и почтовый адрес, ИНН)

**предписываю:**

МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова устранить в установленные сроки, выявленные нарушения требований нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных технических документов в области энергетической безопасности, указанные в Акте проверки Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от «21» сентября 2018 г. № 11-738-09-18-054-В, а именно:

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1.	Организационно-распорядительный документ руководителя о назначении ответственного за электрохозяйство отсутствует	п. 1.2.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	25.03.2019
2.	Организационно-распорядительный документ руководителя о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство отсутствует	п. 1.2.3 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	25.03.2019
3.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его обязанностей по организации обслуживания	п. 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	25.03.2019

	электроустановок и ликвидации аварийных ситуаций отсутствует	стрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	
4.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его обязанностей по контролю наличия, своевременной проверки и испытаний средств защиты в электроустановках и инструмента отсутствует	п. 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	25.03.2019
5.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его обязанностей по обеспечению проверки электрических схем на предмет соответствия фактическим эксплуатационным не реже 1 раза в 2 года или перед вводом нового оборудования с отметкой на схемах отсутствует	п. 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	25.03.2019
6.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его обязанностей по пересмотру инструкций и электрических схем не реже 1 раза в 3 года отсутствует	п. 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	25.03.2019
7.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его обязанностей по обеспечению установленного порядка допуска в эксплуатацию новых реконструированных электроустановок отсутствует	п. 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	25.03.2019
8.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его обязанностей по организации разработки и ведению документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок отсутствует	п. 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	25.03.2019
9.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его обязанностей по организации безопасного проведения работ в электроустановках отсутствует	п. 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	25.03.2019
10.	Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство, с указанием его обязанностей по обеспечению своевременного и качественного выполнения технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок отсутствует	п. 1.2.6 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	25.03.2019
11.	Прохождение ответственным за электрохозяйство проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности не обеспечено	п. 1.2.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	25.03.2019
12.	Прохождение заместителем ответственного за электрохозяйство проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности не обеспечено	п. 1.2.7 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	25.03.2019
13.	Утвержденный перечень должностей и профессий электротехнического и электро-технологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности отсутствует	п. 1.4.3 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	25.03.2019
14.	Покрытие пола в закрытых распределительных устройствах не защищено от образования цементной пыли	п.2.2.10 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от	25.03.2019

		22.01.03 г.)	
15.	Оформление работ в действующих электроустановках перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, утвержденным работодателем не проводится	п. 4.1, п. 4.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н).	25.03.2019
16.	Перечень работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В, подписанный ответственным за электрохозяйство и утвержденный руководителем организации, в котором указаны небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации отсутствуют	п. 8.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н).	25.03.2019
17.	В перечне работ в порядке текущей эксплуатации указания, определяющие виды работ, разрешенные к выполнению единолично отсутствуют	п. 8.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н).	25.03.2019
18.	В перечне работ в порядке текущей эксплуатации указания о порядке учета работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации отсутствуют	п. 8.5 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. № 328н).	25.03.2019
19.	Графики работ по очистке светильников, осмотру сети электрического освещения и ремонту электрического освещения отсутствуют	п.2.12.12 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03г., зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03 г.)	25.03.2019

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: 432980, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 24 А.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Государственный инспектор  
Ульяновского регионального отдела по надзору  
за промышленной и энергетической безопасностью



Горшенина Н.В.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):  
Директор МБУ ДО ДШИ им. А.В. Варламова Гришин Павел Владимирович

“ 21 ” сентября 20 18 г.

(подпись)