

А К Т

«04» апреля 2018г.

Комиссия в составе:

Асташин Н.М. - специалист по ГО и ЧС

Журавлев Д.Н. - зам. директора по АХР

Шкуро С.Е. - зам. директора по УВР

Аблакова Н.Н. - зам. директора по УР

провела проверку выполнения мер пожарной безопасности в МБУ ДО ДШИ им. А. В. Варламова

Проведена проверка:

№№ п.п	Мероприятия	Исполнение	Недостатки (если не работает или ограниченно работает)	Дата устранения
1.	Работоспособность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения	в рабочем состоянии		
2.	Проведение внепланового инструктажа по действиям персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров и террористической угрозы	30.03.2018		
3.	Проведение практического занятия по отработке плана эвакуации и соблюдения мер пожарной и антитеррористической безопасности с привлечением сотрудников МЧС	Акт от 29.03.2018		
4.	Проверка свободного открывания дверей основных и эвакуационных выходов	в рабочем состоянии		
5.	Работоспособность световых табло «Запасный выход» и «Выход»	в рабочем состоянии		
6.	Отсутствие мусора и материалов на эвакуационных выходах	отсутствует		
7.	Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители), заправка (документальное подтверждение с указанием даты), проверка на работоспособность	в наличии		
8.	Наличие информационных стендов по пожарной и антитеррористической безопасности (обновление)	в наличии		
9.	Обработка деревянных конструкций кровли, сцены, занавесов с указанием даты последней обработки	-	-	-
10.	Проверка работоспособности пожарных гидрантов и перекатка пожарных рукавов с указанием даты проведения (на основании актов).	гидранты отсутствуют		
11.	Наличие планов эвакуации (с согласованием от МЧС)	в наличии		
12.	освидетельствование эвакуационных металлических лестниц (дата последнего освидетельствования)			апрель 2018г.
13.	Исправность электропроводки	в исправном состоянии		
14.	Проведение замеров сопротивления изоляции (дата последних замеров)	2015г		июнь 2018г.
15.	Наличие свидетельств о прохождении обучения (кол-во сотрудников) по ПБ. сроки действия удостоверений	Срок действие удостоверения 14.03.17г – 14.03.20г		

Выводы: Нарушений требований правил пожарной безопасности не выявлено.

Рекомендации: Постоянный контроль за соблюдением правил пожарной безопасности (работоспособность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, тренировки по эвакуации сотрудников учреждения, проведение занятий по обучению требованиям правил и норм пожарной безопасности (инструктаж)).



Председатель комиссии: специалист по ГО и ЧС _____

Асташин Н.М.

Асташин Н.М.

Члены комиссии:
Зам. директора по АХР _____
Зам. директора по УВР _____
Зам. директора по УР _____

Журавлев Д.Н.
Шкуро С.Е.
Аблакова Н.Н.

Журавлев Д.Н.
Шкуро С.Е.
Аблакова Н.Н.