

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ульяновску  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ульяновской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "14" февраля 2022г., 15 час. 00 мин № 73-0-2022/0024рс  
(дата и время составления акта)

Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Пожарный, д. 4  
(место составления акта)

**Акт выездной проверки плановой**  
(плановой/внеплановой)

**1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением**

от «24» января 2022 г., 13 час. 46 мин. № 73-0-2022/0024рс начальника ОНДиПР по г. Ульяновску УНДиПР ГУ МЧС России по Ульяновской области, подполковника внутренней службы Евсиевича Андрея Николаевича

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

**2. Выездная проверка проведена в рамках**

федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Выездная проверка проведена:**

1) государственным инспектором города Ульяновска по пожарному надзору Черновой Татьяной Андреевной.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

**4. К проведению выездной проверки были привлечены:**

специалисты:

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

**5. Выездная проверка проведена в отношении:**

зданий, помещений, сооружений, территории, включая земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВА ИМЕНИ А.В. ВАРЛАМОВА», здание учреждения дополнительного образования

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

## 6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1.) Ульяновская область, город Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 19

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

## 7. Контролируемые лица:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ А.В. ВАРЛАМОВА» (ОГРН 1027301492184, ИНН 7327020294, Ульяновская область, город Ульяновск, проспект 50-летия ВЛКСМ, д. 19)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

## 8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «01» февраля 2022 г., 10 час. 40 мин.

по «14» февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с  
не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
2 рабочих дня, 3 часа 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

## 9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «03» февраля 2022 г., 10 час. 40 мин.

по «14» февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту:

1) Ульяновская область, город Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 19

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) протокол осмотра от 14.02.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

## 10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) документы, представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).



## 11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов)

N п/п	Перечень осматриваемых территорий и помещений (отсеков)	Выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности, их характер	Положения (нормативных) правовых актов, требования которого(ых) нарушены
<b>Нарушения, выявленные при осмотре</b>			
<b>пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 19, здание МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Варламова»</b>			
1.	на улице, с торца здания.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателем со светоотражающей поверхностью (либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно), с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее ППР в РФ)
2.	Общие нарушения	Декларация № 73 401 365 ТО 3641 от 17 июля 2016 года содержит неполные сведения. В разделе III не указаны статьи Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123 — ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», устанавливающие требования к декларации ПБ, эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам, к системам пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях.	ч. 4 и 5 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ №123-ФЗ)
3.	Общие нарушения	Отсутствуют записи в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, о проведении вводного инструктажа с вновь принятым на работу сотрудником — Даниловой В.Д.	п. 3 ППР в РФ ; п. 10 нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные Приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645
4.	Общие нарушения	На объекте защиты не хранится (отсутствует) техническая документация (результаты пусконаладочных испытаний указанных систем) на системы противопожарной защиты, а именно, на смонтированное оборудование системы пожарной сигнализации (далее – СПС) и систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ).	Абз. 3 п. 54 ППР в РФ
5.	Общие нарушения	При эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний данных систем до их замены в	Абз. 4 п. 54 ППР

		установленном порядке.	
		Фактически ежегодные испытания не проведены.	
6.	1-й этаж, склад музыкальных инструментов	В складском помещении для хранения музыкальных инструментов, устройство для самозакрывания противопожарной двери находится в неисправном состоянии.  <b>Устранено в ходе проверки</b>	п. 24 ППР в РФ
7.	1-й этаж, склад музыкальных инструментов	В складском помещении для хранения музыкальных инструментов огнетушитель установлен на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии. Размещение огнетушителей не обеспечивает их защиту от опрокидывания (подставки из негорючего материала отсутствуют, огнетушители не закреплены).	п. 409 ППР в РФ
8.	2 этаж, методический кабинет	В методическом кабинете установлен один пожарный извещатель, требуется не менее двух.	ч.4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 6, 10 ст. 83 ФЗ №123-ФЗ; п. 6.6.1 Свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п. 12.16 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»
9.	1 этаж, помещение для охраны	Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

## 12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) 1) Протокол осмотра от 14.02.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор города  
Ульяновска по пожарному надзору  
Чернова Т.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы)

  
(подпись)

Государственный инспектор города Ульяновска по пожарному надзору Чернова Татьяна Андреевна т. (8422) 49-98-20, ogpn-73@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

с актом ознакомлением Присекиной Т.В. АК  
14.02.2022г. 15:00.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале